



കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ്

(1956 -ലെ കമ്പനിയാം ആകു പ്രകാരം ഫോട്ടോ)

CIN: U40100KL2011SGC027424

രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസ് : വൈദ്യത്തി വേന്നം, പട്ടം,
തിരുവനന്തപുരം - 695004, കേരളം.

ഫോൺ : +91471 2514472 2514527 2514455 2514608

വെബ് : www.kseb.in ഇമെയിൽ pokseb@gmail.com

സംഗ്രഹം

07.04.2019 - ന് വൈച്ഛിറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ കീഴിൽ ശ്രീ. തോമസ് മത്തായിക്ക് സംഭവിച്ച മാരകമായ
വൈദ്യതാഖാതം - ആശാസ്യനിലയായം അനവിച്ച - ഉത്തരവ് പുരപ്പുരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് (പേര്ണണി)

B.O (FTD) No. 192 /2020(PS.9/PUB/60/2086/Thomas Mathai/f/2019)

തീയതി, തിരുവനന്തപുരം 16.03.2020

- സൂചന: -
- 1) B.O (DB) No.1641/2018 (PS.VIII/GL/97) dated 05.07.2018
 - 2) പത്തനംതിട്ട ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ
നമ്പർ.GB/ED Pathanamthitta/Accident/2019-20/603 തീയതി 03.07.2019 ലെ
വിശദ വിവര റിപ്പോർട്ട്.
 - 3) പത്തനംതിട്ട ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പീക്ടറേറ്റിന്റെ നമ്പർ ബി.2608/2019/ഇ.എ.പി.റ്റി
തീയതി 27.07.2019 റിപ്പോർട്ട്.
 - 4) ചീഫ് പേര്ണണിൽ ഓഫീസർ 26.10.2019 ന് ഡയറക്ടർ (വിതരണം/എ.റ്റി) ക്ക്
സമർപ്പിച്ച നമ്പർ .PS.9/ PUB/2086/60/Thomas Mathai/f/2019 കുറഞ്ഞ്.
 - 5) ചീഫ് പേര്ണണിൽ ഓഫീസർ മുഴവൻ സമയ ഡയറക്ടർമാർ മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച
നം.PS.9/PUB/2086/60/Thomas Mathai/F/2019 തീയതി 13.11.2019
(അജൻസ നം.44/11/19).

ഉത്തരവ്

07.04.2019 - ന് വൈച്ഛിറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ കീഴിൽ കന്നം വാഴമുക്ക് ഭാഗത്ത് സമിതിചെയ്യുന്ന
11 KV വൈച്ഛിറ്റ് ഹീഡ്രിന്റെ ലൈനിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് വിശയത്തു മുലം തെങ്ങോല വീഴുകയും അതിനെ
തുടർന്ന് അമിത വൈദ്യതി LT ലൈനിൽ തുടി സമീപത്തെല്ലാ വീടുകളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ഈ സമയത്ത്
സംഭവം കണ്ണേകാണ്ട് വീടിന്റെ നിന്നിരുന്ന ശ്രീ. തോമസ് മത്തായി വീടിന്റെ മെയിൻ സിച്ച്
ഓഫാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഷോക്കേറ്റ് മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി.

സൂചന (1) B.O പ്രകാരം പോസ്റ്റിൽ നിന്നും മീറ്റർ പോയിന്റ് വരെയെല്ലാ KSEB Ltd പ്രതിഷ്ഠാപനത്തിൽ
നിന്നുണ്ടാകുന്ന വൈദ്യത അപകടങ്ങൾക്ക് വൈദ്യതി സൂരക്ഷാ സ്റ്റീ. പ്രകാരമുള്ള
ആശാസ്യനിലയായത്തിന് അർഹതയുണ്ട്. എന്നാൽ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച അപകടം മെയിൻ സിച്ചിൽ നിന്നും
സംഭവിച്ചതിനാൽ വൈദ്യതി സൂരക്ഷാ സ്റ്റീമിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല. ഉപഭോക്താവിന്റെ
പ്രതിഷ്ഠാപനത്തിൽ നിന്നും വൈദ്യതാഖാതമേറ്റെല്ലാ അപകട മരണം നിലവിലെ വൈദ്യതി സൂരക്ഷാ സ്റ്റീമിന്റെ
പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല അയയ്ക്കാൻ ആശാസ്യനിലയായത്തിന് അർഹതയില്ലാത്തതുമാകുന്നു.
KSEBL ന്റെ installation ആയ LT ലൈനിൽ 11 KV ലൈൻ വീണ് അമിത വൈദ്യതി പ്രവഹം
വീടിന്റെലെ സിച്ച് ബോർഡിലേയ്ക്ക് പ്രവഹിച്ചാണ് വൈദ്യതാഖാത മരണം സംഭവിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീടിലേയ്ക്ക് വൈദ്യതി പ്രവഹം മുലം ഉണ്ടായെന്നുണ്ട് അപകട സാമ്പത്തിന്റെ

யയറക്കർ (ഡി. എസ്.ടി & എച്ച്.ആർ.എം) - രണ്ട് നിർദ്ദേശം പ്രകാരം ടി. വിഷയം 20.11.2019 - ന് ചേർന്ന മുഴുവൻ സമയ യയറക്കർമാത്രക്ക് യോഗത്തിൽ സൂചന (5) കാരിപ്പ് പ്രകാരം സമർപ്പിക്കുകയും ടി. യോഗത്തിൽ പ്രസ്തുത അപകടം ഉപഭോക്താവിഞ്ചീ പ്രതിഷ്ഠാപനത്തിൽ വച്ച് സംബന്ധിച്ചതിനാൽ മാറ്റശിക്ക പരിശീലന മൂല്യനിർത്തി അണ്ണു ലക്ഷം രൂപ അറവഡിക്കവാൻ തീരുമാനമെടുക്കുകയുണ്ടായി.

മരണപ്പെട്ട ശ്രീ തോമസ് മതതായിയുടെ അന്വത്രാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരമുള്ള അവകാശികൾക്ക് ടി തുക അർഹത പരിശോധിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് വിലയിരുത്തിയ ശേഷം അവകാശിക്കുന്നതിന് പത്തനംതിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ എഞ്ചിനീയറു ആവശ്യമായ രേഖകളും പോലെ പ്രകാരമുള്ള അവകാശിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാകുന്നു. ആയതിന്റെ കൈപ്പറ്റ് രസീതും മറ്റ് അർഹത സംബന്ധിച്ച രേഖകളും പോലെ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

മുഴുവൻ സമയ ഡയറക്ടർമാരുടെ അഭ്യന്താനന്നരഹസ്യം

ଷ୍ଟୋ ଲେବ. ଜୀ

പകർവ്വ് :-

എല്ലാ ചീഫ് എണ്ണിനിയർമാർക്കും /എല്ലാ ഡെപ്പറ്റ്മെന്റ് ചീഫ് എണ്ണിനിയർമാർക്കും/ എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എണ്ണിനിയർമാർക്കും/എല്ലാ റീജിയണൽ ഓഫീസർമാർക്കും/ എല്ലാ അക്കൗണ്ട് റെൻഡറിംഗ് ഫോളിറ്റുകൾക്കും

ടി. എ ട ചെയർമാൻ & മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ

പി. എ ട ഡയറക്ടർ (ഫിനാൻസ്)

ടി. എ ട ഡയറക്ടർ (ഫിനാൻസ്, എഎ.ട്ടി & എച്ച്. ആർ.എം)

ടി. എ ട ഡയറക്ടർ (ഡാൻസൈഷൻ, എസ്.എ, സി.പി, ആർ.ഇ.ഇ.എസ് & സേറ്റിൽ)

ടി. എ ട ഡയറക്ടർ {ജനരേഷൻ (ഇലക്ട്രോണിക്സ്) & എസ്.സി.എം}

ടി. എ ട ഡയറക്ടർ {ജനരേഷൻ (സിവിൽ)}

കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ്ജ് /സി. എ ട സെക്രട്ടറി (അഡ്വീസറിസൈഷൻ)

ഫിനാൻഷ്യൽ അബേഡേസർ / ചീഫ് ഇഞ്ചിനീയർ ഓഫീസർ

ലിഗൽ അബേഡേസർ & ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എൻക്രൂയർ ഓഫീസർ

ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫീസർ / ഡെപ്പറ്റ്മെന്റ് ചീഫ് എണ്ണിനിയർ (എ.ട്ടി)

ചീഫ് പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസർ / ഡെപ്പറ്റ്മെന്റ് സെക്രട്ടറി (അഡ്വീസറിസൈഷൻ)

ഹൈക്ക് കോംപ്ലി സൗലുണ്ട് / റിക്കോർഡ് സെക്രട്ടറി/സൈറ്റ്/പ്രൈവറ്റ്.

ഉത്തരവിന്റെപ്രകാരം

B. B. R.
സിനിയർസൗപണ്ട്